



- OZNACZENIA:**
- 5 | Sypialnia
20°C | 1250W
22K-60/08
900W
Ø18x1,2
 - Nr pomiesz. | Nazwa pomieszczenia
Temperatura | Zapotrzebowanie ciepła
Typ i wielkość grzejnika
Moc grzejnika
Średnica rurociągów (KAN-therm - Steel)
 - K - kocioł na paliwo stałe o mocy 38 kW
G - wentylacja grawitacyjna wywiewna 14x14 cm
N - naczynie wzbiornicze o poj. 14,7 litra
NC - nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej o mocy 13,5 kW
Z - zasobnik cwu o pojemn. 200 litrów
R - rozdzielacz c.o.

Nazwa obiektu	Świetlica wiejska z częścią dla OSP - wewnętrzne instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut przyziemia		
Miejscowość	Wola Pękoszewska dz. nr ewid. 162/1, gm. Kowiesy		
Skala	1:100	Data opracow.	IX 2011 r.
Nr rysunku	S3	Nr strony	
Projektant:	mgr inż. Paweł Pająk		mgr inż. Mariola Pająk
mgr inż. Paweł Pająk	upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynieryjna		upr. Nr LOD/0721/POOS/07 kto projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych