

Kowiesy, dnia 17.07.2018 r.

ZP.271.8.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Rozbudowa boiska do piłki nożnej w Woli Pękoszewskiej”.

Pytania Wykonawców:

1.W przedmiarze wskazano: poz.14 KNNR 51004-2 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa metalohalogenkowa. Projektor asymetryczny 400W.

W opisie projektu wskazano: Na poprzeczkach montować projektory asymetryczne 400W IP 65 (po max.3 oprawy na słupie o nośności 50 kg) z lampami ledowymi.

Proszę o wskazanie jakiego rodzaju projektory należy zastosować.

2.Zamawiający w postępowaniu w w/w postępowaniu przewiduje m.in. oświetlenie zewnętrzne boiska.W chwili obecnej, ze względu na duże zapotrzebowanie na materiały oświetleniowe, czas oczekiwania na realizację zamówienia u dostawców znacznie się wydłuża. Wobec tego, czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania? Jeśli tak to o jaki okres?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1. Do oświetlenia boiska należy zastosować oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa metalohalogenkowa. Projektor asymetryczny 400W.

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zadania.

Wójt Gminy Kowiesy
/-/Jarosław Pepka

.....
(podpis, pieczęć)