

1. Wymagania dla agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego tzw. szybkiego natarcia:

- agregat wysokociśnieniowy powinien być wyposażony w silnik spalinowy czterosuwowy o mocy minimalnej 6,0 KM z rozruchem ręcznym i mechanicznym
- powinien być wyposażony w filtr zabezpieczający pompę przed uszkodzeniem w przypadku stosowania zanieczyszczonej wody /umożliwiający tankowanie z dowolnego źródła/;
- pompa agregatu powinna posiadać minimalną wydajność 40 l na minutę przy ciśnieniu 40 bar z płynną regulacją
- zwijadło powinno być wykonane z materiałów lekkich, posiadać regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża – dopuszcza się inne rozwiązanie napędu bębna, jednakże korba powinna się znajdować w miejscu dogodnym do jej obracania w pozycji stojącej bez konieczności wchodzenia na jakikolwiek podest.
- linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody z prądownicy szybkiego natarcia bez względu na stopień rozwinięcia linii.
- wąż powinien mieć długość co najmniej 50m; wąż powinien nawijać się na bęben zwijadła bez załamań i zagnieć,
- prądownica pistoletowa z płynną regulacją strumienia wody od mgłowego do zwartego,
- zasięg rzutu zwartego strumienia nie mniejszy niż 10m,
- powinien posiadać urządzenia kontrolno-pomiarowe,
- należy zapewnić instalację do odprowadzenia spalin - wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi sprzętu zainstalowanego na samochodzie,
- zbiornik wody powinien być wykonany z materiału odpornego na korozję.
- układ napełniania zbiornika – z możliwością napełniania z sieci hydrantowej poprzez przyłącze z nasadą Ø 52, oraz powinien mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem np. zawór zwrotny
- w najniższym położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór spustowy do grawitacyjnego opróżnienia zbiornika; sterowanie tym zaworem powinno być możliwe z miejsca obsługi modułu gaśniczego
- pojemność zbiornika wody 300 litrów
- dźwignie wszystkich zaworów , w tym zaworów odwadniających powinny być łatwo dostępne.
- powinien posiadać dozownik środka pianotwórczego oraz zbiornik na ten środek o pojemności 20 litrów wraz z środkiem pianotwórczym

2. Wymagania dla motopompy pływającej

- typ- pływająca
- wydajność minimalna przy ciśnieniu 400dm³/min
- wydajność max. 1200dm³/min.
- max zasięg rzutu wody – 30m
- nasada tłoczna Ø75
- silnik czterosuwowy
- minimalna moc silnika 4,3 KM
- rozrusznik: ręczny- ciągnowy

3. Wymagania dla pilarki spalinowej do drewna

- moc minimalna 2,3 kW
- min. długość robocza prowadnicy 40cm
- wyposażenie w system antywibracyjny