

Kowiesy, dnia 31.07.2019 r.

ZP.271.5.2019

Zawiadomienie

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) **zawiadamiam** o odrzuceniu oferty firmy **3energy Sp. z o.o., ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź**, złożonej w ramach prowadzonego postępowania przetargowego pn. **„Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Kowiesy”**.

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozdziałem 2.I ust. 1 pkt 3 SIWZ Zamawiający wymagał przedłożenia certyfikatu potwierdzającego, iż ofertowane moduły fotowoltaiczne posiadają certyfikat odporności na gradobicie HW4, który potwierdza odporność wyrobów na kule gradowe o średnicy 40 mm przy prędkości opadania 27,5 m/s. Ustawa Pzp dopuszcza, iż w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych w SIWZ, Wykonawca może przedłożyć dokumenty równoważne w stosunku do wskazanych w SIWZ. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów z dnia 18.07.2019 r., Wykonawca przedłożył w dniu 19.07.2019 r. certyfikat na podstawie procedury badawczej IEC 61215, który wskazywał, iż ofertowane panele fotowoltaiczne posiadają potwierdzoną odporność na uderzenie kul gradowych o średnicy 25 mm przy prędkości opadania 23 m/s. W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego przedłożony przez Wykonawcę certyfikat nie był równoważny z certyfikatem wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. W związku z tym Zamawiający w dniu 24.07.2019 r. wezwał Wykonawcę do przedłożenia certyfikatu zgodnego z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedłożył w dniu 26.07.2019 r. certyfikat odporności na kule gradowe o średnicy 55 mm przy prędkości opadania 33,9 m/s dla modułów fotowoltaicznych produkcji SELFA GE S.A. model SV60P o zakresach mocy 235-275 Wp. Z kolei w ofercie przetargowej Wykonawca zaoferował moduły fotowoltaiczne firmy EXE Solar typ X-LINE o mocy 285 Wp. W związku z powyższym przedłożony certyfikat dotyczy innych wyrobów, niż wykazane w ofercie i nie może być uznany za zgodny z SIWZ. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. WÓJTA
Teresa Słoma
SEKRETARZ GMINY