

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniach na dostawę oleju opałowego

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, określającym zawartość siarki w przeliczeniu na masę w lekkim oleju opałowym, która nie może być większa niż 0,1%,

(§ 2 pkt 1 rozporządzenia), w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

punkt 3.4. otrzymuje brzmienie:

„3.4. Dostarczany paliwem do kotłowni będzie olej opałowy typu Ekoterm Plus

o następujących parametrach:

- gęstość 15°C / -0,88 kg/dm³
- temperatura zapłonu – nie mniej niż 56°C
- lepkość kinematyczna – 4-8 mm²/s /c.st/
- zawartość siarki – nie więcej niż – 0,1%
- wartość opałowa – nie mniej niż 41.500 KJ/kg
- temperatura krzepnięcia – lato nie wyżej niż 0°C, zima nie wyżej niż - 20°C

Jakość dostarczanego oleju będzie odpowiadać obowiązującym normom i będzie zgodna z certyfikatem jakości. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez potwierdzonego za zgodność z oryginałem certyfikatu, zamówiony olej będzie nie przyjęty przez zamawiającego.”

punkt 14.1 otrzymuje brzmienie:

„14.1. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Wykonawca złoży swoją ofertę wraz z innymi materiałami przetargowymi w zamkniętej kopercie oznaczonej jak niżej:

- nazwa i adres firmy Wykonawcy

- URZĄD GMINY KOWIESY -OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

Nie otwierać przed godz. 12⁰⁰ dnia 30.10.2009 r.”

punkt 15 otrzymuje brzmienie:

„**15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:**

15.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.10.2009 r. do godz. 11³⁰ w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy, pokój nr 13.

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2008 r. o godzinie 12⁰⁰ w Urzędzie Gminy Kowiesy, sala konferencyjna, w obecności oferentów.”

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Józef Luboiński