


ROZDZIELNICA TSK

$P_z = 12,0 \text{ kW}$
 $k_j = 0,3$



Obwód	TSK.1	TSK.2	TSK.3	TSK.4	TSK.5	TSK.6
P_z [kW]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zabezpieczenie	wył. nadprąd. C16 1P 6 kA	wył. nadprąd. C16 1P 6 kA	wył. nadprąd. C16 1P 6 kA	wył. nadprąd. C16 1P 6 kA	wył. nadprąd. C16 1P 6 kA	wył. nadprąd. C16 1P 6 kA
Kabel	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x4 mm2
Odległość [m] do najdalszego odbioru	20	7	25	25	35	50

TSK.1	Gniazda sieci dedykowanej pom.: 0/Is/01
TSK.2	Gniazda sieci dedykowanej pom.: 0/Is/05
TSK.3	Gniazda sieci dedykowanej pom.: 0/Is/09, 0/Is/12
TSK.4	Gniazda sieci dedykowanej pom.: 1/Is/05, 1/Is/06, 1/Is/07, 1/Is/08
TSK.5	Gniazda sieci dedykowanej pom.: 1/Is/02, 1/Is/04
TSK.6	Gniazda sieci dedykowanej pom.: 1/Is/06, 1/Is/08

BM

FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA
mgr inż. Barbara MALEC

malecbarbara@poczta.onet.pl
tel. kom. 602 22 90 70

91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61

TEMAT: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY**
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej
(Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego)

LOKALIZACJA: obręb 11 KOWIESY, gm. Kowiesy
działki nr ew. gr. 110/38, 110/39, 111/5, 111/4, 112/13,
112/15, 112/9, 110/49

PROJEKTANT (br. elektryczna): mgr inż. Jerzy Toczyński
upr. nr UAN.V.8388/105/90

SPRAWDZAJĄCY (br. elektryczna): mgr inż. Jarosław Zarębski
upr. nr LOD/0940/POOE/08

TYTUŁ RYS.: **SCHEMAT ROZDZIELNICY TSK**

DATA: **KWIECIEŃ 2017 R.**

SKALA:

NR.
RYS.:

E-12