


RN-55, 2x18

Tgar



Napięcie znamionowe: 230V

Układ sieciowy: TN-S

Ochrona od porażień:

samoczynne wyłączenie zasilania,
wyłącznik różnicowoprądowy.NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA STRAŻNICY OSP
NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISNEJADRES OBIEKTU:
Lisna, DZ. NR: 163/1, 96-111 Kowiesy

Imię i nazwisko : Nr i specjalność uprawnień Podpis

Projektował: mgr inż. Józef Wojcieszak
upr. nr 61/90/Wł. w specjalności elektrycznejINWESTOR :
Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96 - 111 KowiesyTYTUŁ RYSUNKU :
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNI T - GARData
KWIECIEŃ 2016

Skala

Nr rys.

E-6