



UWAGI:

1. Instalację centralnego ogrzewania zasilającą instalację grzewczą c.o. zaprojektowano z rur PE-X/AL/PE firmy Wavin.
2. Przewody poziome rozprowadzające czynnik grzewczy prowadzone są w posadzce. (Szczegóły na rozwinięciu instalacji c.o.). Podłączenie grzejników - dolne.
3. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych np. Hillti.
4. Średnice gałęzek przyłączeniowych do grzejników opisano na rozwinięciu instalacji c.o.
5. Montaż grzejników za pomocą uchwytów ściennych lub na nóżkach.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.

Zestawienie pomieszczeń		
Parter		
nr	nazwa pom.	powierzchnia
1	GARAŻ	47,53
2	PRZEDSIONEK	1,95
3	POM. GOSPODARCZE	22,50
4	SALA SPOTKAŃ	71,60
5	KOTŁOWNIA	11,09
6	KORYTARZ	9,89
7	WC	6,34
8	WC	3,62

Zestawienie pomieszczeń		
Poddasze		
nr	nazwa pom.	powierzchnia
1.1	POM. GOSPODARCZE	37,34
1.2	WC	2,89
1.3	POM. GOSPODARCZE	3,61

TEMAT / TŁUMACZENIE	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA STRAŻNICY OSP NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISNEJ 96-111 Kowiesy, Lisna, DZ. NR. 163/1		
INWESTOR	Gmina Kowiesy Kowiesy 96 - 111 Kowiesy		
PROJEKT			
PROJEKTANT	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNEWICE, ul. REYMONTA 2A, tel.: 502 551 447 MGR INŻ. MARCIN ŁASKA		
SPRAWDZAJĄCY			
ADWYSTA PROJEKTANTA			
Tytuł RYSUNKU	Instalacja c.o.-rozwinięcie		
BRANŻA	SANITARNA	SKALA	-----
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	DATA	KWIECIEŃ 2016
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIAJANY I KOPLOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA "ARCHIVISION".			

NR RYS: IS-07