



ORIENTACJA
SKALA 1:50000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000

Układ współrzędnych płaskich "2000"
Układ wysokościowy "Kronsztadt 60"

Województwo: 10 Łódźkie
Powiat: 1015 Skierniewicki
Gmina: 10104 2 Kowiesy
Obręb: 27 - Zawady
Ident. zgłoszenia: GGN.6640.1.1258.2015

Arkusz nr 18

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji geodezyjnej.

Granice działek wykazane na niniejszej mapie są zgodne ze stanem ujętym w ewidencji gruntów.

Kontury użytków gruntowych oznaczone kolorem brązowym nie są ujętione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych skutków oddziaływania inwestycji na środowisko.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 30.11.2015 r.

Świadczy, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTWO POWIATOWE
w Skierniewicach
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
P1015... 2015.11.17

Data wypisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 16.12.2015

mgr inż. Piotr Kosiorek
Geodeta
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

GEO-EXPRES
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
Piotr Kosiorek
96-100 Skierniewice, ul. Króla Młodusia 13
NIP 8361121433 REGON 750770355 tel. 663 347 948

Geodeta
Piotr Kosiorek
Tyc. nr 12580

Skierniewice 08.12.2015r.

Łączy rysunek nr

Łączy rysunek nr

Odniki przy zbliżeniu do istniejących ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5m wykopać bezwypukowo rurami PEHD odpowiednio do średnicy wodociągu lub metodą przecisku w rurze olinowej. Istniejące kable elektryczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Przy zbliżeniu do istniejących kabli w odległości mniejszej niż 1,0m należy ręcznie odizolować istniejące kable i zabezpieczyć do na czas wykonywania robót ziemnych. Strzyżowania z istniejącymi kablami należy odizolować i zabezpieczyć go na czas robót ziemnych jak również należy tuż obok niego, przy obecności zarządcy danego kabla. Strzałka koloru zielonego obrazuje iz od linii granicy zgodnie z górami strzałki jest obszar chroniony. Na włączeniach należy stosować zasowy wyjątek włączenia w działkach GDDKiA zasowy należy umieszczać poza działką GDDKiA. Na każdym trójniku stosować zasowy w każdym kierunku sieci. Trójniki projektuje się żelwne komierzowe z łokami oporowymi zgodnie z obowiązującą normą. Hydranty na trójnikach żelwnych komierzowych z łokami oporowymi zasowy pozostawiać w położeniu otwartym projektuje się hydranty nadziemne w wyjątkowych przypadkach hydranty podziemne w miejscach gdzie hydranty nadziemne utrudniałyby porządek osób trzecich. Prace ziemne prowadzone w drogach należy wykonywać z min. naruszeniem drogi do działek drogowych gęsto wymienia gruntu zagęszczenie min. 1,0 skali Proktra. Prace w działkach GDDKiA i oraz dróg Powiatowych prowadzić zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zarządcy drogi oraz stosując się do zaleceń jakie zarządca drogi ustalił oraz pod jego nadzorem. Odniki podlegające zgłoszeniu w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi według odrębnego opracowania. Przy wjazdach do posesji należy wykonać tak aby nie naruszyć interesów osób trzecich (przeciski).

- Legenda
- proj. sieć wodociągowa
 - proj. przecisk w rurze olinowej
 - granica doliny Chojnaki
 - granica Bolimowskiego Parku Krajoobrazowego
 - rura osłonowa dwudzielna na istn. kablu iak
 - rura osłonowa dwudzielna na olin. kablu elektrycznym
 - granica pasa drogowego drogi ekspresowej S8
 - granica pasa drogowego drogi krajowej DK70
 - nr odwiertu - opinia geotechniczna

Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski
59-416 Nazarów, Myszkowski ul. Rybicka 3 tel. 660 393 144

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT KANALIZACJI WODOWYCH I OBRÓBOWYCH W W. WODOSKOSI, CHANOWICE, LUSKA, PERZEWÓW

INWESTOR: GMINA KOWIESY, 96-111 KOWIESY, KOWIESY 85

BRANZA: SANIT.

DATA: czerwiec 2016

SKALA: 1:1000

NUMER RYSUNKU: 18