ORIENTACJA SKALA 1:50000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000

Układ współrzędnych płaskich "2000"
Układ wysokościowy "Kronsztadt 60"

Województwo: 10 łódzkie
Powiat: 1015 skierniewicki
Gmina, 101504_2 Kowiesy
Obręb: 11 –Kowiesy, 22 – Wędrogóle, 26 – Wymysłów
Ident. zgłoszenia: GUW.6640.1.1258.2015

Arkusz nr 8

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mińiejszej mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji geodezyjnej.

Granice działek wykazane na mińiejszej mapie na zgodne ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów.

Kontury użytków gruntowych stanowione wizualnie bez pomiaru nie są zgodne ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków.

Wykonanie mińiejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w pobliżu projektowanej inwestycji budowlanej.

Przedstawione sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie w dniu 30.11.2015 r.

GEO-EXPRES
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
Piotr Kosiołek
96-100 Skierniewice, ul. Sadowa 13
tel.602102143 46338 7927/2015/46 44/247/Nd

GEODETA Kosiołek Piotr mgr inż.

Skierniewice 09.12. 2015r.

Potwierdzam się, że niniejszy dokument został skontrolowany na zgodność pod względem geodezyjnych i kartograficznych, technicznych i technologicznych wymagań dla ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego
21015 2015 Nr 47

Data wpisania operatu technicznego do państwowego materiału zasobu 16. 12. 2015

Podpis, nazwisko i pieczęć osoby reprezentującej firmę

Z up. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Zalewski
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wędrogów

ARKUSZ 14

ARKUSZ 8

Tacy Rybnik nr 7

Przejście pod rzeką Chojnatką (obiektem istniejącym) L=41m zgodnie z warunkami RZMiUW Rawa Mazowiecka

Przejście pod drogą powiatową L=46,50m

Przejście pod drogą powiatową L=46,50m

Kanał Rogowski

Rów Kowiesy L=645,00m

Odcinek WTS-3 do WTS-5 (dług. 1 km) przebiega w terenie zalesionym, na którym występują liczne samosiewy drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wycinkę drzew i krzewów.

Odcinek WTS-5 do WTS-6 (dług. 1 km) przebiega w terenie zalesionym, na którym występują liczne samosiewy drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wycinkę drzew i krzewów.

Odcinek przy zbiegu ze istniejącym wyrobiskiem w odległości minimum od 1,5m wykonać bezwykopowo rurami PEHD odpowiednio do średnicy wodociągu lub metodą przecisku w rurze ochronnej, istniejące kable elektryczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami dwudzielnymi
Przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami należy zachować odległość min. 0,5m kablicy ręcznie odkopać istniejący kabel zabezpieczyć go na czas wykonywania robót ziemnych.
Skrzyżowania z istniejącymi kablami należy odkopać istniejący kabel zabezpieczyć go na czas robót ziemnych (ze również należy rury dwudzielne przy zbiorniku) zarzędzi istniejący istniejący kabl.
Działka kolizu zbiorniku zbiornika zł od linii granicy zgodnie z granicami działek jest obszar chroniony
Na kolizyjnych odcinkach należy wykonać nowy wyjście włazowe w działkach GDDKiA zasuwy należy umiejscowić poza działką GDDKiA.
Na kolizyjnych odcinkach zasuwy w kolizyjnych kanału. Trójnik projektuje się żelbetowe kolizyjnych z bikiwni sprzeczne zgodnie z obowiązującą normą. Hydranty na trójnikach żelbetowych kolizyjnych z bikiwni sprzeczne zasuwy pozostawić w położeniu otwartym projektuje się hydranty nadziemne. Hydranty nadziemne i hydranty podziemne w miejscach gdzie trzeba nadziemny zlocalizuj pozyskie nich kolizyjnych
Prace ziemne prowadzone w obrębie kolizyjnych rurociągu z min. naruszeniem drogi do działkach Prace w obrębie pasa drogowego należy wykonać w terminie
Prace w działkach GDDKiA (rury drogi Powiatowych przewidzi zgodnie z zabezpieczeń wyżymumi zarządcy drogi oraz stosując się do zaleceń jakie zarządca drogi ustali oraz pod jego nadzorem
Odcinki podlegające dyskusyjnie w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi według odrębnego opracowania
Przy wjazdach do posesji należy wykonać tak aby nie narusyzć interesów osób trzecich (przeciwi)

Urządzenia obsługiwane w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Rejon w Tomaszowie
Data: 14. 06. 2016
Podpis

STAROSTA SKIERNIEWICKI
Zgodnie z art. 29c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) potwierdzam, że dokumentacja projektowa dotycząca uzgadnianego projektu
.....Budowa kanalizacji sanitarnej.....
.....Budowa kanalizacji sanitarnej.....
.....Budowa kanalizacji sanitarnej.....